

軽微な処置で済んだ場合の記入例です。

別記様式第12

(その1)

漏 電 火 災 警 報 器 点 検 票						
名 称	〇〇旅館			防 火 管 理 者	〇〇 〇〇 ㊟	
所 在	東京都〇〇区〇〇町〇-〇			立 会 者	〇〇 〇〇 ㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	平成〇〇年 〇月 〇日～ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号 乙種第7類 〇〇〇〇〇	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL 〇〇〇〇-〇〇〇〇		
	氏名 〇〇 〇〇 ㊟		住所	東京都〇〇区〇〇町〇-〇		
点 設 備 名	受 信 機	製造者名	〇〇電気 (株)	変 流 器	製造者名	〇〇電気 (株)
		型 式 等	E 0 1 0 1 0 1 A		型 式 等	Z 0 1 0 1 0 1 A
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 围 の 状 況		⊗	障 害 物	除 去	
	外 形		○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯		○			
	ス イ ッ チ 類	自動復帰	○			
	ヒ ュ ー ズ 類	1 A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		⊗	電 源 端 子 緩 み	増 締 め	
	接 地	なし	/			
	感 度 調 整 装 置	設定値 1 0 0 mA	○			
予 備 品 等		⊗	ヒ ュ ー ズ 紛 失	設 置		
変 流 器	外 形		○			
	表 示	屋外型 分割型	○			
	未 警 戒		○			
	容 量	1 5 0 A	○			
音 響 装 置	外 形	内蔵型	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 等		○			
漏 電 火 災 警 報 器 の 作 動 と 連 動 し て 電 流 の 遮 断 を 行 う 装 置	周 围 の 状 況		/			
	外 形		/			
	定 格 電 流 容 量	A	/			
	作 動 状 況		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

