

火災通報装置 機種一覧

本一覧表は（一社）日本火災報知機工業会の会員会社の製品が対象です

N T T が提供する固定電話サービスのアナログ回線網が I P 回線網へ移行することに伴い、今後、消防機関からの折り返しの連絡が正常に受けられなくなる事象について、発生の有無を示します

オムロン株式会社
サクサ株式会社
（株式会社大興電機製作所）
ティーオーエー株式会社
ニッタン株式会社
能美防災 株式会社
株式会社初田製作所
パナソニック株式会社
ホーチキ 株式会社
ヤマトプロテック株式会社

（五十音順）

一般社団法人 日本火災報知機工業会

2019.12.20 （第1版）

平成28年告示改正以前の製品

I P回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組に変更された後の動作を示します。

ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン



【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

製造者	N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	ブランド名・備考
ヤマト消火器株式会社	×	×	×	TM-119N	通-001	1987年12月～1988年12月	YAMATO
松下電工株式会社	×	×	×	BGF1190	通-011号	1988年 4月～1990年 3月	National
松下電工株式会社	×	×	×	BGF1190K	通-011-1号	1989年 4月～1996年10月	National
ヤマトプロテック株式会社	×	×	×	TM-119K	通-018	1989年1月～1996年7月	YAMATOPROTEC
ホーチキ 株式会社	×	×	×	FCA-BW01 FCA-BAW01	通-021号	1989年12月～1996年9月	ホーチキ
株式会社大興電機製作所	×	×	×	SDE-202F	通-003号 火通-003号	1987年11月～1997年3月	株式会社大興電機製作所
ヤマトプロテック株式会社	×	×	×	TM-119K	火通-005号	1996年07月～1997年12月	YAMATOPROTEC
ホーチキ 株式会社	×	×	×	FCA-BBW01	火通-007号	1996年10月～2003年11月	ホーチキ
ニッタン株式会社	×	×	×	ETA-1	火通-008号	1996年～2003年3月	2010年3月保守・修理対応終了
株式会社大興電機製作所	×	×	×	SDE-203F	火通-009号	1996年9月～1998年3月	株式会社大興電機製作所
能美防災 株式会社	×	×	×	CAF011	火通-010号	1997年2月～1997年12月	能美防災株式会社
松下電工株式会社	×	×	×	BGF11910	火通-012号	1996年11月～1997年10月	National
株式会社大興電機製作所 サクサ株式会社	×	×	×	SDE-204F SDE-204F(2) SDE-204F(3) SDE-204F(4)	火通-022号	1997年11月～2017年3月	株式会社大興電機製作所 サクサ株式会社
松下電工株式会社 パナソニック電工株式会社 パナソニック株式会社	×	×	×	BGF1195 BGF11951 BGF1196 BGF1197	火通-023号	1997年10月～2017年1月	National Panasonic
オムロン株式会社	×	×	×	K5Z-FN	火通-025号	1997年9月～ 2011年2月	OMRON
オムロン株式会社	×	×	×	K5Z-F	火通-026号	1997年9月～2002年11月	OMRON
能美防災 株式会社	×	×	×	CAF011A	火通-027号	1997年12月～2003年7月	能美防災株式会社

火災通報装置 一覧表

平成28年告示改正以前の製品

I P回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。

ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン

【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

製造者	N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	ブランド名・備考
ヤマトプロテック株式会社	×	×	×	TM-119E	火通-028号	1997年12月～2008年09月	YAMATOPROTEC
ヤマトプロテック株式会社	×	×	×	TM-119E-N	火通-028-1号	2008年09月～2013年01月	YAMATOPROTEC
ヤマトプロテック株式会社	×	×	×	TM-119Y-J	火通-028-2号	2013年01月～2017年03月	YAMATOPROTEC
ティーオーエー株式会社	×	×	×	FK-100	火通-029号	1998年5月～2002年10月	TOA株式会社
能美防災 株式会社	×	×	×	CAF012	火通-033号	2003年7月～2007年3月	能美防災株式会社
能美防災 株式会社	×	×	×	CAF012A	火通-033-1号	2007年3月～2012年3月	能美防災株式会社
ホーチキ 株式会社	×	×	×	HSDE-204F (2),(3),(4)	火通-034号	2003年12月～2017年2月	ホーチキ
株式会社初田製作所	×	×	×	HASDE-204F HASDE-204F II HASDE-204F III	火通-036号	2006年8月～2017年2月	株式会社初田製作所
能美防災 株式会社	×	×	×	CAFJ001-R	火通-038号	2012年3月～2016年11月	能美防災株式会社

平成28年告示改正後の製品

I P回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。

ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン

【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

製造者	N D	P B	M D				ブランド名・備考
サクサ株式会社	○	×	○	SD-205F	火通-041号	2016年10月～	サクサ株式会社
パナソニック株式会社	○	×	○	BGF1181	火通-042号	2017年1月～	Panasonic
ホーチキ 株式会社	○	×	○	HSDE-205F	火通-043号	2017年2月	ホーチキ
株式会社初田製作所	○	×	○	HA-SD-205F	火通-044号	2017年2月～	株式会社初田製作所
能美防災 株式会社	○	×	○	CAFJ002-R	火通-045号	2016年11月～	能美防災株式会社

オムロン(株) 火災通報装置 一覧表

I P 回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。




ND : ナンバーディスプレイ、PB : PBダイヤルイン、MD : モデムダイヤルイン 【○ : 通話可能、× : コールバックを受けられない事象が発生】

ND	PB	MD	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
			K5Z-FN	火通-025号	1997年9月～ 2011年2月		OMRON
×	×	×	K5Z-F	火通-026号	1997年9月～ 2002年11月		OMRON

サクサ(株) 火災通報装置 一覧表

I P 回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。


➡ ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
			SDE-202F	通-003号 火通-003号	1987年11月～ 1997年3月		(株)大興電機製作所
×	×	×	SDE-203F	火通-009号	1996年9月～ 1998年3月		(株)大興電機製作所
			SDE-204F SDE-204F(2) SDE-204F(3) SDE-204F(4)	火通-022号	1997年11月～ 2017年3月		(株)大興電機製作所 サクサ(株)
○	×	○	SD-205F	火通-041号	2016年10月～	別紙	サクサ(株)

ティーオーエー(株) 火災通報装置 一覧表

I P 回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。

➡ ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
×	×	×	FK-100	火通-029号	1998年5月～ 2002年10月		TOA(株)

ニッタン(株) 火災通報装置 一覧表

I P 回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。



➡ ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
×	×	×	ETA-1	火通-008号	1996年～ 2003年3月		ニッタン（株）

能美防災(株) 火災通報装置 一覧表

I P回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。

ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
			CAF011	火通-010号	1997年2月～ 1997年12月		能美防災(株)
			CAF011A	火通-027号	1997年12月～ 2003年7月		能美防災(株)
×	×	×	CAF012	火通-033号	2003年7月～ 2007年3月		能美防災(株)
			CAF012A	火通-033-1号	2007年3月～ 2012年3月		能美防災(株)
			CAFJ001-R	火通-038号	2012年3月～ 2016年11月		能美防災(株)
○	×	○	CAFJ002-R	火通-045号	2016年11月～	別紙	能美防災(株)

(株)初田製作所 火災通報装置 一覧表

I P 回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。

➡ ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
×	×	×	HASDE-204FⅢ	火通-036号	2006年8月～ 2017年2月		(株)初田製作所
○	×	○	HA-SD-205F	火通-044号	2017年2月～	別紙	(株)初田製作所

パナソニック(株) 火災通報装置 一覧表

I P回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。

ND : ナンバーディスプレイ、PB : PBダイヤルライン、MD : モデムダイヤルライン 【○ : 通話可能、× : コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
×	×	×	BGF1190 非常通報装置	通-011号	1988年 4月～ 1990年 3月		National 松下電工(株)
			BGF1190K 非常通報装置	通-011-1号	1989年 4月～ 1996年10月		
			BGF11910 火災通報装置	火通-012号	1996年11月～ 1997年10月		National 松下電工(株)
			BGF1195 火災通報装置	火通-023号	1997年10月～ 2005年 3月		National 松下電工(株)
			BGF11951 火災通報装置	火通-023号	2005年 3月～ 2009年 3月		National 松下電工(株)
BGF1196 火災通報装置	2009年 3月～ 2011年 2月						
BGF1197 火災通報装置	2011年 2月～ 2017年 1月						
○	×	○	BGF1181 火災通報装置	火通-042号	2017年 1年～	別紙	Panasonic パナソニック(株)

ホーチキ(株) 火災通報装置 一覧表

I P回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。






➡ ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
			FCA-BW01 FCA-BAW01	通-021号	1989年12月～ 1996年9月		ホーチキ(株)
×	×	×	FCA-BBW01	火通-007号	1996年10月～ 2003年11月		ホーチキ(株)
			HSDE-204F (2)(3)(4)	火通-034号	2003年12月～ 2017年2月		ホーチキ(株)
○	×	○	HSDE-205F	火通-043号	2017年2月～	別紙	ホーチキ(株)

ヤマトプロテック(株) 火災通報装置 一覧表

I P 回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。


ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
			T M-119K	通-018	1989年1月～ 1996年7月		YAMATOPROTEC ヤマトプロテック(株)
			T M-119K	火通-005	1996年7月～ 1997年12月		YAMATOPROTEC ヤマトプロテック(株)
×	×	×	T M-119E	火通-028	1997年12月～ 2008年9月		YAMATOPROTEC ヤマトプロテック(株)
			T M-119E-N	火通-028-1	2008年9月～ 2013年1月		YAMATOPROTEC ヤマトプロテック(株)
			T M-119Y-J	火通-028-2	2013年1月～ 2017年3月		YAMATOPROTEC ヤマトプロテック(株)

ヤマトプロテック(株) 火災通報装置 一覧表

I P 回線網に移行することにより回線を保留する機能がなくなり、通報者に電話を再度かけなおす（コールバックする）ことにより、通報者と通話ができる仕組みに変更された後の動作を示します。

➡ ND：ナンバーディスプレイ、PB：PBダイヤルイン、MD：モデムダイヤルイン 【○：通話可能、×：コールバックを受けられない事象が発生】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
×	×	×	T M-119N	非常通報装置認定 通-001号	1987年12月～ 1988年12月		YAMATO ヤマト消火器(株)

メーカー型名	安全センター認定番号	販売期間
火災通報装置 SD-205F	火通-041号	2016年10月～



火災通報装置
SD-205F

H28年4月改正告示
適合品ラベル

平成28年4月改正告示適合品



専用電話機
RTC-203F

メーカー型名	安全センター認定番号	販売期間
火災通報装置 CAFJ002-R	火通-045号	2016年11月～



火災通報装置
CAFJ002-R

H28年4月改正告示
適合品ラベル

平成28年4月改正告示適合品



専用電話機
CAPJ001-R

メーカー型名	安全センター認定番号	販売期間
火災通報装置 HA-SD-205F	火通-044号	2017年2月～



火災通報装置
HA-SD-205F

H 2 8 年 4 月 改 正 告 示
適 合 品 ラ ベ ル

平成28年4月改正告示適合品



専用電話機
HARTC-203F

メーカー型名	安全センター認定番号	販売期間
火災通報装置 BGF1181	火通-042号	2017年1月～



火災通報装置
BGF1181

H28年4月改正告示
適合品ラベル

平成28年4月改正告示適合品



専用電話機
BGT1192

ホーチキ(株) 火災通報装置 改正告示適合品外観

メーカー型名	安全センター認定番号	販売期間
火災通報装置 HSDE-205F	火通-043号	2017年2月～



火災通報装置
HSDE-205F

H28年4月改正告示
適合品ラベル

平成28年4月改正告示適合品



専用電話機
HRTC-203F